

Kontroll-Perioden nach NIV 2002

Die Niederspannungs-Installations-Verordnung (NIV 2002) bestimmt im Anhang (Art. 32 Abs. 4) die Kontrollperioden für Installationen aufgrund des abgeschätzten Gefahrenpotentials am Standort der Installation.

Die technische Kommission des Starkstrominspektorates hat nachfolgende Anlagen näher definiert und ihnen eine Kontrollperiode zugeordnet.

Die Liste ist nicht abschliessend und wird bei Bedarf erweitert.

Kontrollperioden für periodische Kontrollen (NIV Art. 32 Abs. 4)

Standorte, Anlagen	Kontrollperiode in Jahren			
	1 J	5 J	10 J	20 J
Rohrleitungsanlagen unter Bundesaufsicht	A			
Tankanlagen				
Tankanlagen mit Explosions-Schutzzonen 0 und 1	A			
Tankanlagen mit Explosions-Schutzzone 2 ohne Bahnanschluss		B		
Tankanlagen mit Explosions-Schutzzone 2 mit Bahnanschluss		A		
Militäranlagen				
Klassifizierte unterirdische Munitionslager	A			
Klassifizierte unterirdische Tanklager	A			
Zeughäuser			B	
Kasernen		B		
Zivilschutzanlagen mit EEA oder NEMP Schutz			A	
Zivilschutzanlagen			B	
Nationalstrassen Kat 1 und 2		A		
Eingeschränkte Bewilligungen				
Betriebselektrikerbewilligung	A			
Installationen an besonderen Anlagen		A		
Anschlussbewilligung		A		
Bahnen				
Aussen-Geleiseanlagen, Tunnel, Werkstätten und Waschanlagen		A		
Alle übrigen			A	
Schiffe				
Sport- und Vergnügungsboote			B	
Schiffe für gewerbliche Personen- / Warentransporte			A	
Campingplätze und Bootsanlegestellen		B		
Medizinisch genutzte Räume				
Kat. 1			B	
Kat. 2		B		
Kat. 3 + 4	A			

- A Kontrolle durch akkreditierte Inspektionsstelle (z. B. Electrosuisse) gemäss NIV 2002 Art. 32
 B Kontrolle durch unabhängiges Kontrollorgan welches nicht an der Planung oder Erstellung und Instandhaltung beteiligt war. Kontrollbewilligung gemäss NIV 2002 Art. 32 erforderlich.

Standorte, Anlagen	Kontrollperiode in Jahren			
	1 J	5 J	10 J	20 J
Baustellen und Märkte	B			
Gewerberäume				
Betriebsräume Industrie und Grossgewerbe		B		
Korrosive Räume		B		
Labor und Prüffelder		B		
Feuergefährliche gewerbliche Räume			B	
Nasse gewerblich genutzte Räume			B	
HS-Anlagen aus Niederspannung gespiesen			A	
Tankstellen und Autoreparaturwerkstätten		B		
andere Reparaturwerkstätten			B	
Werkstätten			B	
Ex-Zonen				
Gas Ex Zone 0 & 1	A			
Gas Ex Zone 2		B		
Staub Ex Zone 20 & 21	A			
Staub Ex Zone 22		B		
Landwirtschaft				
Wohngebäude				B
Stall und Scheune			B	
Bauten mit Personenansammlung				
Kino, Theater, Dancing, Alters- und Kinderheime		B		
Schulhäuser und Hochschulen		B		
Kindergarten		B		
Warenhäuser		B		
Restaurant und Hotel		B		
Messehallen		B		
Gefängnisse		B		
Laden, Kiosk			B	
Museen			B	
Kirchen			B	
Büro, Banken, Versicherungen			B	
öffentliche Parkhäuser			B	
Diverse Anlagen				
Sprengstoff und Pyrotechnische Räume mit Fabrikation oder Lagerung	A			
Bergwerke	A			
Inselnetze EEA			B	
Kläranlagen		B		
Hallen- und Freibäder		B		
Untertagbauten und Tunnel		B		
Natel-Antennen (ausser auf HS-Masten)			B	
Beschneigungsanlagen		B		
Skilifte, temporäre Anlagen	B			
Skilifte, stationäre Anlagen			B	
Wohnungsbauten				B

- A Kontrolle durch akkreditierte Inspektionsstelle (z. B. Electrosuisse) gemäss NIV 2002 Art. 32
- B Kontrolle durch unabhängiges Kontrollorgan welches nicht an der Planung oder Erstellung und Instandhaltung beteiligt war. Kontrollbewilligung gemäss NIV 2002 Art. 32 erforderlich.